

盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

(2024年6月)

检测项目 限值 检验结果 采样地点	肉眼可见物	臭和味	色度	浑浊度	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	氨 (以N计)	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	余氯
	无	无异臭、 异味	15 度	1 NTU	3 mg/L	≤0.5 mg/L	100 CFU/ml	不得检出 MPN/100ml	不得检出 MPN/100ml	出厂水≥0.3mg/L 管网水≥0.05mg/L
祥瑞家园小区	无	无	<5	0.40	1.02	<0.020	3	未检出	未检出	0.06
佳兴苑小区	无	无	<5	0.38	1.18	<0.020	5	未检出	未检出	0.05
御景园小区	无	无	<5	0.28	0.97	<0.020	3	未检出	未检出	0.05
芙蓉园小区	无	无	<5	0.26	1.02	<0.020	4	未检出	未检出	0.05
民生花园小区	无	无	<5	0.39	1.15	<0.020	4	未检出	未检出	0.05
双鑫园小区	无	无	<5	0.29	1.02	<0.020	5	未检出	未检出	0.05
锦绣华府小区	无	无	<5	0.42	1.00	<0.020	6	未检出	未检出	0.06
家和园小区	无	无	<5	0.41	1.75	<0.020	4	未检出	未检出	0.06
宏赋苑小区	无	无	<5	0.29	1.09	<0.020	5	未检出	未检出	0.05
杨寨子蓄水池	无	无	<5	0.32	0.88	<0.020	4	未检出	未检出	0.34

检测单位：宁夏宏禹检测技术有限公司； 检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）